



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.03.П.015602.10.11**

Дата **20. 10. 2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **16320**

21.09.2011

Организация-изготовитель
"PUFAS Werk KG"

Адрес: Im Schedetal 1, 34346 Hann. Munden, Germany (Германия)

Импортер (поставщик), получатель
"PUFAS Werk KG"

Адрес: Im Schedetal 1, 34346 Hann. Munden, Germany (Германия)

Наименование продукции:
pufatherm Изоляционные плиты (Pufatherm Dammplatte)

Продукция изготовлена в соответствии с:
с Паспортом безопасности материала, Технической информацией

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Паспорт безопасности материала, Техническая информация, Этикетка, Регистрационные документы, Доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции
Представляют собой плиты из экструдированного полистирола с защитой от возгорания с односторонним покрытием из дисперсионного клея

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 067-09-ПР
от 07.09.2011 г.

№ 021541

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, баллы	1	до 2
Формальдегид, мг/м ³	менее 0.001	0.01
Ксилол, мг/м ³	менее 0.001	0.1
Акрилонитрил, мг/м ³	менее 0.001	0.03
Дибутилфталат, мг/м ³	менее 0.001	0.1
Диоктилфталат, мг/м ³	менее 0.001	0.02
Толуол, мг/м ³	менее 0.001	0.3
Стирол, мг/м ³	менее 0.001	0.002

Область применения:

для теплоизоляции и защиты поверхностей от плесени, вызванной конденсатом внутри помещений

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований Инструкции по установке изделий

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

pufatherm Изоляционные плиты (Pufatherm Dammplatte)

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~использования в рекламе и продвижения~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)



подпись

Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом
гигиены труда

Тычинин М.В.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.

